



**KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.**



KCZ/ORG/ZM/400/2014

Krapkowice, 17.03.2014r.

## **Zaproszenie do składania ofert**

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego** na:

**Przeгляд i konserwację źródeł zasilania gazów medycznych w Szpitalu Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., znak sprawy ZO/2/2014**

### **I. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji, po czwartym roku użytkowania, źródeł zasilania instalacji gazów medycznych.

Wykonawca zobowiązany jest w zakresie świadczonych usług do następujących czynności:

1. **Przeгляд wewnętrznej instalacji gazów medycznych** - zakres czynności obejmuje:
  - a. inwentaryzację elementów instalacji,
  - b. kontrolę mechanicznego działania punktów poboru w systemie AGA,
  - c. sprawdzenie szczelności punktów poboru do gazów medycznych,
  - d. kontrolę działania i ustawień systemów alarmowych,
  - e. badanie czystości rurociągów pod kątem obecności zanieczyszczeń stałych,
  - f. sprawdzenie nastawy zaworów nadmiarowych,
  - g. kontrolę szczelności zaworów odcinających
2. **Przeгляд i konserwacja stacji redukcji podtlenku azotu** - zakres czynności obejmuje wymianę materiałów eksploatacyjnych w reduktorach I stopnia w tablicach redukcyjnych oraz sprawdzenie:
  - a. szczelności połączeń gwintowanych,
  - b. sprawności sygnalizacji alarmowej tablicy redukcyjnej,
  - c. nastawy reduktorów ciśnienia,
  - d. nastawy zaworów nadmiarowych,
  - e. sprawności manometrów kontrolnych,
  - f. prawidłowości działania zaworów zwrotnych ramp butlowych
3. **Przeгляд i konserwacja rezerwowej stacji redukcji tlenu** - zakres czynności obejmuje wymianę materiałów eksploatacyjnych w reduktorach I stopnia w tablicy redukcyjnej oraz sprawdzenie:
  - a. szczelności połączeń gwintowanych,
  - b. sprawności sygnalizacji alarmowej tablicy redukcyjnej,
  - c. nastawy reduktorów ciśnienia,
  - d. nastawy zaworów nadmiarowych,
  - e. sprawności manometrów kontrolnych,
  - f. prawidłowości działania zaworów zwrotnych ramp butlowych
4. **Przeгляд i konserwacja stacji pomp próżni** - zakres czynności obejmuje wykonanie przeglądu okresowego i konserwacji wraz z weryfikacją stanu technicznego agregatu typ AVA 400(M), wymianą materiałów eksploatacyjnych i części przewidzianych w DTR urządzeń, kontrola szczelności połączeń, układu sterowania nadrzędnego.
5. **Przeгляд i konserwacja stacji sprężarek powietrza do celów medycznych** - Zakres czynności obejmuje wykonanie przeglądu okresowego i konserwacji wraz z weryfikacją stanu technicznego, wymianą materiałów eksploatacyjnych i części przewidzianych w DTR urządzeń: sprężarki powietrza GX5, osuszacza MED11, separatora wody i oleju OSC35.  
Dodatkowo należy przeprowadzić kalibrację czujnika pkt. rosy, kontrolę wejść i wyjść oraz

prawidłowości pracy układu sterowania nadrzędnego prod. Elektro-System, pomiar drgań i kontrola układu rozruchowego w sprężarkach powietrza, kontrolę szczelności połączeń pneumatycznych.

## **II. Termin i miejsce realizacji zamówienia**

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce realizacji – Szpital Oś. XXX-lecia 21 w Krapkowicach.

## **III. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym**

1. **Sytuacja podmiotowa wykonawcy**  
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. **Zdolność ekonomiczna i finansowa**  
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
3. **Zdolność techniczna**  
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

## **IV. Sposób przygotowania oferty**

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
  - a) wypełniony szczegółowo formularz oferty – załącznik nr I
  - b) wypis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta,
  - c) dokumenty potwierdzające stosowanie wymagań Dyrektywy 93/42/EEC "o wyrobach medycznych", poświadczających posiadanie właściwych zasobów i przygotowania merytorycznego do wykonania zadania:
    - ustanowiony i utrzymywany system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych zgodnie z normą EN ISO 13485:2003+AC:2007 w zakresie "Projektowanie i rozwój, wytwarzanie, instalowanie, dystrybucja i serwisowanie instalacji rurociągowych gazów medycznych i próżni"
    - certyfikat EC na Dyrektywę 93/42/EEC
  - d) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie min. 2 kompleksowych przeglądów i konserwacji wewnętrznej instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania, przy czym urządzenia zasilające powinny pochodzić od tych samych producentów co posiadane przez Zamawiającego. Należyte wykonanie przeglądów i konserwacji powinno zostać potwierdzone listami referencyjnymi.
  - e) kopia autoryzacji udzielonej przez producenta lub dokument potwierdzający min 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia przeglądów i konserwacji urządzeń poszczególnych źródeł zasilania wydane przez producenta
  - f) pełnomocnictwo do podpisania umowy (pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli uprawnienie do podpisania umowy wynika z treści załączonych do oferty dokumentów – wypis z rejestru lub ewidencji,
  - g) oświadczenie oferenta – załącznik nr II
  - h) zaparafowane istotne warunki umowy - załącznik nr III
2. Ofertę należy:
  - a) złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat **w terminie do dnia 24.03.2014r do godz. 12<sup>00</sup>**  
zapakować w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem  
**„Przeгляд i konserwację źródeł zasilania gazów medycznych w Szpitalu Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”**  
**Nie otwierać przed dniem 24.03.2014r. godz. 12.00**

## **V. Kontakt z Wykonawcą**

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

1. Zbigniew Stawiński – Kierownik Działu Technicznego tel.: (077) 4467251, fax.: (077)4467262, e-mail: przetargi@kcz.krapkowice.pl

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Marcin Misiewicz

## FORMULARZ OFERTY

**Nazwa i adres Zamawiającego:**

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
Os. XXX lecia 21  
47-303 Krapkowice

**Nazwa przedmiotu zamówienia:**

Przeгляд i konserwację źródeł zasilania gazów medycznych  
w Szpitalu Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

**Tryb postępowania:** Zapytanie ofertowe**Nazwa i adres Wykonawcy**

.....  
.....  
.....

--

(pieczęć Wykonawcy)


1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Lp.	Nazwa	Cena jednostkowa netto	Wartość VAT	Cena jednostkowa brutto
1.	Przeгляд wewnętrznej instalacji gazów medycznych			
2.	Przeгляд i konserwacja stacji redukcji podtlenu azotu			
3.	Przeгляд i konserwacja rezerwowej stacji redukcji tlenu			
4.	Przeгляд i konserwacja stacji pomp próżni			
5.	Przeгляд i konserwacja stacji sprężarek powietrza do celów medycznych			
RAZEM:				
Razem wartość netto dla całości zamówienia (słownie)				
Razem wartość brutto dla całości zamówienia (słownie)				

2. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w istotnych warunkach umowy
6. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są: .....

..... ,dnia .....

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)



## O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na „Przeгляд i konserwację źródeł zasilania gazów medycznych w Szpitalu Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Krapkowicach”, oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż:
  - a) Firma nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
  - b) w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.
  - c) Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
  - d) Firma będąca:  
osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną / osoba prawną <sup>1</sup>nie została / jej wspólnik / partner lub członek zarządu / komplementariusz / urzędujący członek zarządu \* nie został(a) prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  - e) wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

..... dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

**ISTOTNE WARUNKI UMOWY**

Umowa zawarta w dniu .....w Krapkowicach pomiędzy:

**Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.**

**z siedzibą w Krapkowicach, os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312406, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, NIP 1990080635, REGON 160213499,**

reprezentowane przez:

**Marcina Misiewicz - Prezes Zarządu KCZ Sp. z o.o.**

zwanym dalej „Zleceniodawca”

a

.....  
.....

zwanym dalej „Zleceniobiorca”

§ 1.

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie przeglądu i konserwacji źródeł zasilania instalacji gazów medycznych, zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert z dnia ..... oraz złożoną ofertą z dnia .....
2. Wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, a określonych w ust. 1., nastąpi w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.  
Zleceniobiorca opracuje, a następnie uzgodni z Zleceniodawcą szczegółowy harmonogram dni i godzin realizacji usługi.  
W uzasadnionych przypadkach - z uwagi na okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili podpisania umowy, Zleceniobiorca dopuszcza możliwość przedłużenia, czy przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy, na pisemny wniosek Zleceniobiorcy.

§ 2.

1. Zleceniodawca uprawniony jest do nadzorowania przebiegu realizacji usługi.
2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia stanowiącego własność lub pozostającego w dyspozycji Zleceniobiorcy z winy Zleceniobiorcy w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Dla potwierdzenia należytego wykonanie umowy sporządza się protokół odbioru, w którym Zleceniobiorca zestawia i opisuje, a Zleceniodawca potwierdza, zakres wykonanych prac i użytych w tym celu materiałów.

§ 3.

1. Za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. ust. 1., Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie w kwocie: ..... zł netto (słownie:.....) + VAT tj. .... zł brutto (słownie: .....).
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Zleceniodawcy, w terminie 30 dni od zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym przez obie Strony umowy Protokołem odbioru, na podstawie prawidłowo sporządzonej i dostarczonej Zleceniodawcy faktury.

§ 4.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas realizacji przedmiotu zamówienia, określony w § 1. ust. 2.

§ 5.

Zmiany do umowy mogą być wprowadzone w każdym czasie w formie pisemnego aneksu po uprzednich uzgodnieniach między stronami.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Zleceniobiorca zobowiązany jest w zakresie świadczonych usług do następujących czynności:

- 1. Przegląd wewnętrznej instalacji gazów medycznych** - zakres czynności obejmuje:
  - h. inwentaryzację elementów instalacji,
  - i. kontrolę mechanicznego działania punktów poboru w systemie AGA,
  - j. sprawdzenie szczelności punktów poboru do gazów medycznych,
  - k. kontrolę działania i ustawień systemów alarmowych,
  - l. badanie czystości rurociągów pod kątem obecności zanieczyszczeń stałych,
  - m. sprawdzenie nastawy zaworów nadmiarowych,
  - n. kontrolę szczelności zaworów odcinających
- 2. Przegląd i konserwacja stacji redukcji podtlenu azotu** - zakres czynności obejmuje wymianę materiałów eksploatacyjnych w reduktorach I stopnia w tablicach redukcyjnych oraz sprawdzenie:
  - g. szczelności połączeń gwintowanych,
  - h. sprawności sygnalizacji alarmowej tablicy redukcyjnej,
  - i. nastawy reduktorów ciśnienia,
  - j. nastawy zaworów nadmiarowych,
  - k. sprawności manometrów kontrolnych,
  - l. prawidłowości działania zaworów zwrotnych ramp butlowych
- 3. Przegląd i konserwacja rezerwowej stacji redukcji tlenu** - zakres czynności obejmuje wymianę materiałów eksploatacyjnych w reduktorach I stopnia w tablicy redukcyjnej oraz sprawdzenie:
  - g. szczelności połączeń gwintowanych,
  - h. sprawności sygnalizacji alarmowej tablicy redukcyjnej,
  - i. nastawy reduktorów ciśnienia,
  - j. nastawy zaworów nadmiarowych,
  - k. sprawności manometrów kontrolnych,
  - l. prawidłowości działania zaworów zwrotnych ramp butlowych
- 4. Przegląd i konserwacja stacji pomp próżni** - zakres czynności obejmuje wykonanie przeglądu okresowego i konserwacji wraz z weryfikacją stanu technicznego agregatu typ AVA 400(M), wymianą materiałów eksploatacyjnych i części przewidzianych w DTR urządzeń, kontrola szczelności połączeń, układu sterowania nadrzędnego.
- 5. Przegląd i konserwacja stacji sprężarek powietrza do celów medycznych** - Zakres czynności obejmuje wykonanie przeglądu okresowego i konserwacji wraz z weryfikacją stanu technicznego, wymianą materiałów eksploatacyjnych i części przewidzianych w DTR urządzeń: sprężarki powietrza GX5, osuszacza MED11, separatora wody i oleju OSC35.  
Dodatkowo należy przeprowadzić kalibrację czujnika pkt. rosy, kontrolę wejść i wyjść oraz prawidłowości pracy układu sterowania nadrzędnego prod. Elektro-System, pomiar drgań i kontrola układu rozruchowego w sprężarkach powietrza, kontrolę szczelności połączeń pneumatycznych.